

1. No aparece en planos ni especificaciones medidas y material de cerchas.

Estas consultas serán aclaradas posteriormente en un plano de detalles donde se describe el material a utilizar y las disposiciones geométricas solicitadas.

2. Baldosas o cerámicas en acceso? (Especificación dice baldosa, plano indica cerámicas)

Se mantendrán en los accesos a los boxes o hall proyectado un piso de terminación similar al existente en el CESFAM, pero al interior de los boxes se utilizara porcelanato.

3. No hay especificaciones ni indicaciones en plano acerca de:

- Electricidad
- Alcantarillado
- Agua
- Corrientes débiles
- Reja de acceso consultorio

Se entregaran una vez adjudicada la obra los juegos de planos de instalaciones, donde se describirán los tendidos, ubicación de artefactos además de las cámaras de registro con sus correspondientes tableros según lo requiera.

4. En sala de espera existente... sube el nivel y se instala cerámicas para compensar diferencia existente?

Se generara un cambio de pendiente sin la necesidad de escalones para disimular la pendiente que se forma entre el nivel de acceso y el piso terminado de los boxes que se construirán en el proyecto.

5. Que ocurre con la techumbre de la sala de espera que esta soportada sobre los containers?

Estos detalles serán entregados posteriormente en un plano donde se describe el material a utilizar y las disposiciones geométricas solicitadas.

6. En especificación dice cielo americano, en notas del cuadro de superficies dice "cielo de madera"... cual es?

La lámina que detallara el cielo a construir mostrara un encintado perimetral a cada espacio con las disposiciones geométricas definidas y con el material a utilizar posteriormente a la adjudicación de la propuesta.